



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt Nr: POIR.02.01.00-00-0085/15 pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczych Cynkomet Sp. z o.o.” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czarna Białostocka, 11.01.2018r.

Cynkomet Sp. z o. o.
Fabryczna 7
16-020 Czarna Białostocka

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1

**Dotyczy: Zapytania Ofertowego nr 13/2017 z dnia 15.12.2017r.
na zakup nowych środków trwałych wraz z montażem, w tym:
Sprężarka powietrza – sztuk 1
(Ogłoszenie w bazie konkurencyjności nr 1075601 z dnia 15.12.2017r.)**

Zamawiający Cynkomet Sp. z o. o.; ul. Fabryczna 7; 16-020 Czarna Białostocka, przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy można oferować rozwiązanie podane w projekcie lub równoważne tj. osobny osuszacz + sprężarka z napędem pasowym o podobnym wydatku ?

Odpowiedź 1:

Oferta powinna być zgodna z opisem szczegółowym zawartym w Zapytaniu Ofertowym nr 13/2017 z dnia 15.12.2017r.

Pytanie 2:

W projekcie instalacja sprężarkowni i obiektowa są wykonane z rur stalowych czarnych łączonych na spaw – czy jest możliwość zaoferowania instalacji



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt Nr: POIR.02.01.00-00-0085/15 pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczych Cynkomet Sp. z o.o.” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

wykonanej technologii GEBERIT C-Stalh (rura podwójnie cynkowana łączona na zacisk)?

Odpowiedź 2:

Połączenia wszystkich elementów wchodzących w skład sprężarki powietrza w gestii Dostawcy.

Pytanie 3:

W zapytaniu ofertowym nie ma wzmianki o wykonaniu instalacji elektrycznej sprężarkowni (szafa zasilająca + okablowanie – przewód zasilający z rozdzielni do sprężarkowni w zakresie Zamawiającego) czy wykonanie tej instalacji należy do Wykonawcy?

Odpowiedź 3:

Wykonanie instalacji elektrycznej sprężarkowni leży w gestii Zamawiającego – nie dotyczy Dostawcy.

“CYNKOMET” Sp. z o.o.
16-020 CZARNA BIAŁOSTOCKA
ul. Fabryczna 7, tel. (085) 710-20-23
REGON 052206379, NIP 966-16-73-746
KRS 0000162405

PREZES ZARŁADU
Marcin Dąbrowski
Marcin Dąbrowski