



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Czarna Białostocka, 05.04.2017r.

Cynkomet Sp. z o. o.
Fabryczna 7
16-020 Czarna Białostocka

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 9

Dotyczy: Zapytania Ofertowego nr 01/2017 z dnia 13.03.2017r. na roboty budowlane obejmujące Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczych Cynkomet Sp. z o.o.

(Ogłoszenie w bazie konkurencyjności nr 1024848 z dnia 13.03.2017r.)

Zamawiający Cynkomet Sp. z o. o.; ul. Fabryczna 7; 16-020 Czarna Białostocka, przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 38

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w sprawie odprowadzenia wód deszczowych w systemie grawitacyjnym z dachu budynku produkcyjnego tj.,

- wg projektu architektury jest: poprzez rury spustowe zainstalowane na elewacji z odprowadzeniem wód na przyległy teren,
- wg pt instalacji wod-kan - jest poprzez rury spustowe wchodzące do wewnętrznego leżaka PVC dn 200 prowadzonego na wys.9,6m bez spadku



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Odpowiedź 38:

Odprowadzenie wód deszczowych w systemie grawitacyjnym z dachu budynku produkcyjnego należy wykonać wg projektu sanitarnego (kanalizacja deszczowa). Rury spustowe należy wprowadzić do leżaka w budynku (izolacja termiczna). Wysokość prowadzenia na wys. 9,6m jest orientacyjna i należy rurę poprowadzić z minimalnym spadkiem w kierunku pionu w sposób bezkolizyjny z innymi elementami instalacji i konstrukcji.

“CYNKOMET” Sp. z o.o.
16-020 CZARNA BIAŁOSTOCKA
ul. Fabryczna 7, tel. (085) 710-20-23
REGON 052206379, NIP 966-16-73-746
KRS 0000162405

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Dąbrowski