



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Czarna Białostocka, 16.01.2017

Cynkomet Sp. z o. o.
Fabryczna 7
16-020 Czarna Białostocka

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 8

Dotyczy: Zapytania Ofertowego nr 01/2016 z dnia 22.12.2016 na roboty budowlane obejmujące Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczych Cynkomet Sp. z o.o.

(Ogłoszenie w bazie konkurencyjności nr 1014926 z dnia 22.12.2016)

Zamawiający Cynkomet Sp. z o. o.; ul. Fabryczna 7; 16-020 Czarna Białostocka, przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 44

Czy instalacja sprężonego powietrza, technologia sprężarkowa i instalacja chłodzenia sprężarki na potrzeby malarni i śrutowni podlega wycenie? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie opracowania w tym zakresie.

Odpowiedź 44:

Instalacja sprężonego powietrza, technologia sprężarkowa i instalacja chłodzenia sprężarki na potrzeby malarni i śrutowni nie podlega wycenie, jest po stronie Zamawiającego, w związku z czym nie była uwzględniana w projekcie.



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Pytanie 45

W załączniku „Wykończenie pomieszczeń. Opis proponowanych materiałów i wyposażenia” w części socjalnej w pomieszczeniu nr 1/12 Umywalnia jest stwierdzenie: „połączone umywalki wykonane ze stali nierdzewnej – na zamówienie”. Prosimy o określenie typu umywalek oraz sposobu montażu.

Odpowiedź 45:

Umywalka rynnowa o wymiarach niestandardowych, np. firmy Akcjum wykonywana na zamówienie (lub innej firmy o parametrach nie gorszych niż podana w dokumentacji)

- wykonanie umywalki ze stali nierdzewnej AISI304, w kolorze matowym, grubości stali 1,0 mm. -wymiary całości:163x8400x500mmm; umywalka wykonana z dwóch elementów o wymiarach 163x4200x500mmm;
- na łączeniach elementów ścianka pionowa ze stali nierdzewnej h=395mm; na całej długości umywalki 8400mm wywinęcie pionowej blachy na płytki ściennie na wysokość 265mm;
- montaż umywalki za pomocą wsporników;
- w umywalce należy wykonać otworowanie na krany elektryczne stojące i korki odpływowe, a także otwory w blasze wywinętej na ścianę na dozowniki mydła wiszące.

Pytanie 46

Czy do natrysków przewidziano brodziki? Jeżeli tak, to prosimy podanie ich rodzaju i wymiarów.

Odpowiedź 46:

Do natrysków nie przewidziano brodzików. Należy ukształtować posadzki ze spadkiem do wpustów podłogowych.

“CYNKOMET” Sp. z o.o.
16-020 CZARNA BIAŁOSTOCKA
ul. Fabryczna 7, tel. (085) 710-20-23
REGON 052206379, NIP 966-16-73-746
KRS 0000162405

PREZES ZARZĄDU
Martus Dąbrowski
Martus Dąbrowski