



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Czarna Białostocka, 17.01.2017

Cynkomet Sp. z o. o.

Fabryczna 7

16-020 Czarna Białostocka

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 9

Dotyczy: Zapytania Ofertowego nr 01/2016 z dnia 22.12.2016 na roboty budowlane obejmujące Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczych Cynkomet Sp. z o.o.

(Ogłoszenie w bazie konkurencyjności nr 1014926 z dnia 22.12.2016)

Zamawiający Cynkomet Sp. z o. o.; ul. Fabryczna 7; 16-020 Czarna Białostocka, przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 47

Prosimy o podanie wysokości lub wieku drzew, krzewów i pnączy do wykonania nasadzeń.

Odpowiedź 47:

Do wykonania nasadzeń należy zachować wiek roślin minimum 2 lata.

Zestawienie roślin z podaniem minimalnej donicy na stronie:

[www.cynkomet/Zapytania ofertowe/Zapytanie ofertowe nr 1/Pytania i wyjaśnienia.](http://www.cynkomet/Zapytania_ofertowe/Zapytanie_ofertowe_nr_1/Pytania_i_wyjasnienia)



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Pytanie 48

W jaki sposób należy zagospodarować przestrzeń między nasadzonymi roślinami?

Odpowiedź 48:

Przeźnię między roślinami należy wysypać korą o grubości minimum 5cm (należy zwrócić uwagę, że w projekcie drogowym dodatkowo opisane jest wzmocnienie skarp siatkami antyerozyjnymi).

Pytanie 49

Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest wykonanie dwóch instalacji systemów zabezpieczeń technicznych o wartości co najmniej 200 000 zł netto. W związku z tym, że roboty teletechniczne są wyłączone z zakresu, czy inwestor dopuszcza odstępnie od wymogu spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu.

Odpowiedź 49:

Roboty teletechniczne nie są wyłączone z zakresu przedmiotowej inwestycji (zgodnie z Odpowiedzią na Pytanie 36, Informacja Zamawiającego nr 7).

W związku z powyższym Zamawiający nie odstąpi od wymogu spełnienia warunku zapisanego w Załączniku nr 7 (część II) do Zapytania ofertowego nr 01/2016. - Doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na instalacji systemów zabezpieczeń technicznych o wartości co najmniej 200 000,00 zł (netto) każda.

“CYNKOMET” Sp. z o.o.
16-020 CZARNA BIAŁOSTOCKA
ul. Fabryczna 7, tel. (085) 710-20-23
REGON 052206379, NIP 966-16-73-746
KRS 0000162405

PREZES ZARZĄDU
Mariusz Dąbrowski
Mariusz Dąbrowski